

WYKONAWCY

Odpowiedź nr 1 na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na „Remont auli w budynku internatu”
ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim
Numer BZP: 2023/BZP 00246272/01

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie Wykonawcy nr 1

„Proszę o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji rysunkowej pokazującej zakres prac elektrycznych i sanitarnych dotyczących pomieszczeń zaplecza auli. Rysunek PT1 pokazuje wyłącznie montaż odwodnienia liniowego na zapleczu auli.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający nie posiada dokumentacji rysunkowej pokazującej zakres prac elektrycznych i sanitarnych dotyczących zaplecza auli.

Rysunek nr PT1 pokazuje oprócz odwodnienia liniowego na zapleczu auli również zlew jednokomorowy, umywalkę oraz lodówkę.

Zamawiający wyjaśnia że zakres prac dotyczy remontu a dane niezbędne do realizacji prac elektrycznych i sanitarnych w pomieszczeniach zaplecza auli określa: Opis przedmiotu zamówienia, II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 2. Roboty elektryczne, 3. Roboty sanitarne oraz przedmiar robót (DZIAŁ 1, DZIAŁ 16, DZIAŁ 17). Remontujemy instalacje istniejące w pomieszczeniach zaplecza auli.

Pytanie Wykonawcy nr 2

„W przedmiarze policzono wymianę 12 grzejników na auli oraz 1 grzejnika na zapleczu. Nie uwzględniono 2 grzejników w hallu auli, które są zaznaczone jako do wymiany na rysunku PT1, proszę o potwierdzenie czy one również podlegają wymianie.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że w zakresie rzeczowym przetargu nie uwzględniono 2 grzejników w hallu auli, które są zaznaczone jako do wymiany na rysunku PT1.

Grzejniki zaznaczone w hallu auli na rysunku PT1 nie posiadają konkretnego oznaczenia typu, mocy i parametrów temperaturowych i są poza zakresem rzeczowym niniejszego przetargu, nie podlegają wymianie.

Hall auli zgodnie z rys. PT_1 jest generalnie poza zakresem rzeczowym.

Odpowiedź w imieniu Zamawiającego przygotował:
Paweł Orleański