

WYKONAWCY

Odpowiedź nr 2 na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), na „Remont auli w budynku internatu”
ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim
Numer BZP: 2023/BZP 00246272/01

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie Wykonawcy nr 1

„Dostawa, montaż - stalowa konstrukcja wsporcza ocynkowana, malowana proszkowo pod jednostkę zewnętrzną klimatyzacji - proszę o określenie jaką podkonstrukcję oferenci mają wycenić ? tonaż, rysunek poglądowy.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Oferenci mają wycenić w ramach jednostki zewnętrznej klimatyzacji podkonstrukcję wsporczą adekwatną do tematu, systemową na poduszkach amortyzacyjnych zgodnie z instrukcją montażu producenta klimatyzatora, która można domniemać zawiera rysunki poglądowe i podaje „tonaż”, zapewne również odporną na całoroczne warunki atmosferyczne.

Pytanie Wykonawcy nr 2

„Brak w przedmiarach nawietrzaków podokiennych. - czy wchodzą w zakres oferty ?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający nie potwierdza informacji Wykonawcy o braku w przedmiarze robót nawietrzaków podokiennych.

Nawietrzaki podokienne 13 [szt.] zostały określone w poz. 91 przedmiaru robót.

Pytanie Wykonawcy nr 3

„Brak w przedmiarach wycieraczki - czy wchodzi w zakres oferty ?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza informację Wykonawcy o braku w przedmiarze robót wycieraczki. W/w wycieraczka jest na rys. PT_1 poza zakresem opracowania.

Odpowiedź w imieniu Zamawiającego przygotował:
Paweł Orleański